

EL un VS daļai:

1. Pieslēgt urbuma sūkņi SP 11-11 2.2 kW, 3x380-400, 5.7A un spiediena slēdzi 0-8bar.
2. Paredzēt motora aizsardzību urbuma sūknim.
3. Vadības skapi paredzēt virszemē.

ELT:

1. Pārnest ELT ievads ēkā

